

## Auszug aus der 9. Sitzung der Gemeindevertretung Mölschow vom 14.10.2025

---

### **TOP 5.3. Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 7 im Ortsteil Bannemin**

Der Vorhabenträger erläutert den bisherigen Werdegang und die Gründe der bisher nicht erfolgten Erschließung des Plangebietes im Zusammenhang mit einem privaten Bauvorhaben.

Anschließend berichtet er, dass der Löschwasserbrunnen hergestellt wurde, der Leistungspumpversuch allerdings mit dem Ergebnis endete, dass an diesem Standort nur ca. 10m<sup>3</sup> Grundwasser gefördert werden. Da die entsprechend dem Städtebaulichen Vertrag geforderte Menge Löschwasser an diesem Standort nicht zu erreichen ist, muss eine Lösung über zwei Löschwasserzisternen (a 50m<sup>3</sup>) erfolgen, welche baulich unter dem Wendehammer installiert werden sollen. Der Vorhabenträger wartet derzeit auf ein Angebot von einer Firma.

Im Zusammenhang mit der erforderlichen CEF-Maßnahme bittet der Vorhabenträger die Gemeinde um Unterstützung, damit die Vorbereitung und Umsetzung der CEF-Maßnahme ohne weitere Verzögerung fortgeführt werden kann.